

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
"Лукояновский педагогический колледж
им. А.М. Горького"
607800, г. Лукоянов Нижегородской области,
пл. Мира, 4
тел. (883196) 4-17-32, т/факс 4-10-38
<http://lukped.narod.ru>
lukped@mail.ru
"20" февраля 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340» сообщает о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

Показатели надежности:

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	178,58 кгут/Гкал
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	168,14/52,6 Гкал/кВт.м
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	168,14 Гкал

Директор



А.И. Сайгин

Авдони娜 Валентина Александровна
(83196) 4-10-38